



Č. p.: ORHZ-ZA1-3078-001/2016

V Žiline 12.10.2016

ZÁPISNICA Z PROTIPOŽIARNEJ KONTROLY
podľa zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

Druh protipožiarnej kontroly:	komplexná
Dátum vykonania protipožiarnej kontroly:	10.10.2016
Obchodné meno, sídlo a miesto podnikania kontrolovaného subjektu:	Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Miesto vykonania protipožiarnej kontroly:	Predmestská 82, Žilina 010 01
Štatutárny orgán kontrolovaného subjektu:	Ing. Ľubomír Schvarc
Protipožiarnu kontrolu vykonali:	npor. Ing. Anna Dratnalová mjr. Mgr. Božena Tarčáková
Pri protipožiarnej kontrole boli prítomní:	Ing. Štefan Moravčík

I.

Účelom komplexnej protipožiarnej kontroly bolo v súlade s § 38 ods. 2 vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov preveriť celkový stav organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi v kontrolovanom subjekte.

Preverení písomnej dokumentácie o ochrane pred požiarmi, kontrolou objektov a priestorov kontrolovaného subjektu, ako aj rokovaním so zodpovednými zástupcami kontrolovaného subjektu bolo zistené:

II.

Z predchádzajúcich protipožiarnych kontrol splnil kontrolovaný subjekt k dnešnému dňu všetky uložené opatrenia.

III.

Pri tejto komplexnej protipožiarnej kontrole boli v kontrolovanom subjekte zistené tieto nedostatky:

1. Požiarne evakuačné plány kontrolovaného subjektu neboli schválené štatutárnym orgánom alebo ním poverenou osobou, čo je v rozpore s § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 31 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 121/2002 Z. z.“).
2. Záznam o vykonanom školení zamestnancov neobsahuje v prezenčnej listine podpis p. Bc. Aleny Janušovej, čo je v rozpore s § 5 písm. h) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 30 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z..

3. Pre objekt školy nebol vykonaný cvičný požiarly poplach v predpísanej lehote 12 mesiacov, posledný cvičný požiarly poplach bol vykonaný 6.10.2015, čo je v rozpore s § 5 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarly v znení neskoršly predpisy a § 28 ods. 5 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z..
4. V objekte školy na 1.PP v šatniach neboli označené únikové cesty, čo je v rozpore s § 5 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarly v znení neskoršly predpisy.
5. V objekte telocvične neboli označené únikové cesty, čo je v rozpore s § 5 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarly v znení neskoršly predpisy.
6. V objekte školy na 2.NP v chodbe nie je zabezpečený trvalo voľný prístup k prenosnému hasiacemu prístroju (znemožnený prístup vitrínou s učebnými pomôckami), čo je v rozpore s § 5 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarly v znení neskoršly predpisy.
7. V objekte školy na 1. NP núdzový východ v smere na parkovisko bol v čase kontroly uzamknutý, čím neumožňoval bezpečný a rýchly prechod únikovým východom, čo je v rozpore s § 5 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarly v znení neskoršly predpisy.
8. Vonkajší podzemný hydrant pri vstupe do školy nie je označený tabuľkou, čo je v rozpore s § 5 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarly v znení neskoršly predpisy a § 8 ods. 8 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb na hasenie požiarov.

IV.

Vzhľadom na zistený skutkový stav organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarly v kontrolovanom subjekte Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline v zmysle § 25 ods. 1 písm. g) zákona č. 314/2001 Z. z. **u k l a d á** na odstránenie zistených požiarlych nedostatkov kontrolovanému subjektu tieto opatrenia:

Zabezpečiť odstránenie zisteného nedostatku uvedeného v tejto zápisnici pod bodmi 1 až 8 v týchto termínoch:

- | | |
|----------------------|---------------|
| ➤ body 1, 2, 4, 5, 6 | do 30.11.2016 |
| ➤ body 3, 7, 8 | do 30.12.2016 |

V.

Vyjadrenie štatutárneho orgánu kontrolovaného subjektu k zisteným nedostatkom a uloženým opatreniam:

Dátum prerokovania zápisnice:

Za Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru
v Žiline:

Mgr. Anna Dratnalová
.....
npor. Ing. Anna Dratnalová
mjr. Mgr. Božena Tarčáková

Za kontrolovaný subjekt:
Stredná odborná škola poľnohospodárstva
a služieb na výieku
Predmestská 82
010 01 Žilina

.....
Ing. Ľubomír Schvarc